



Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva (D.C.C. n. 10 del 2 marzo 2017)

COLLABORAZIONE IN SUSSIDIARIETA' TRA IL COMUNE DI VERONA E IL COMITATO GENITORI ICVr04 PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE SCUOLE: SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. BATTISTI", PRIMARIA "R. ROSANI", DELL'INFANZIA "ARCOBALENO", Istituto Comprensivo Ponte Crencano-Quinzano-Avesa
DURATA DELLA COLLABORAZIONE: _____

Scheda di rendicontazione

| | |
|-----------------------------|---|
| Ambito di intervento | Opere di manutenzione del patrimonio pubblico comunale (edifici scolastici) |
| Descrizione dell'intervento | Interventi di piccola manutenzione ordinaria |

Risultati raggiunti:

GLI INTERVENTI SVOLTI, DETTAGLIATAMENTE INDICATI NELLA RELAZIONE ALLEGATA, HANNO PERMESSO DI MIGLIORARE LA VIVIBILITÀ DELLE AULE E DEGLI SPAZI SCOLASTICI PER IL BENESSERE DEGLI ALLUNNI.

Risorse economiche/personali/strumentali impiegate:

I LAVORI SONO STATI ESEGUITI CON ATTREZZATURE PROPRIE DI OGNI PAPA' VOLONTARIO INTERVENUTO (SCALE, TRAPANI, AVVITATORI, VITI, TASSELLI ECC...) - IL MATERIALE È STATO ACQUISTATO DAL COMITATO GENITORI PER UN IMPORTO, AD OGGI, DI € 35,00 -

Altri soggetti coinvolti:

N° giorni/mesi occupati dall'attività: 5 giorni

Eventuale documentazione fotografica e/o multimediale allegata:

1. FOTOGRAFIE "ARCOBALENO"
2. FOTOGRAFIE "BATTISTI"
3. FOTOGRAFIE "ROSANI"

La sottoscritta Michaela Marani, in qualità di referente, ai sensi dell'art. 14, Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva, del Patto in oggetto, dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76, D.P.R. n. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni risultanti non veritiere, a seguito di controllo, effettuato anche a campione, ai sensi dell'art. 75, D.P.R. n. 445/2000.

Per il Comitato Genitori ICVr04

Michaela Marani

Data

1/2/2019

RELAZIONE DEGLI INTERVENTI ESEGUITI NEI GIORNI 27 e 28 DICEMBRE 2018 - 3
e 4 GENNAIO 2019 e 26 GENNAIO 2019 PRESSO LE SCUOLE DELL'IC04

La sottoscritta Michaela Marani presidente del Comitato Genitori dell'IC04 riassume brevemente quanto eseguito finora in ottemperanza al patto di sussidiarietà sottoscritto con il Comune di Verona.

Scuola Primaria Rita Rosani

Gli interventi sono stati eseguiti nei giorni 27 e 28 dicembre 2018.

Abbiamo controllato tutte le luci della scuola sostituendo circa 70 neon non funzionanti sia nelle aule, sia nei corridoi sia nella sala mensa. Sono state sostituite anche 9 lampadine normali nei bagni.

Abbiamo controllato e avvitato tutte le maniglie delle porte anche se, essendo molto datate e usurate, non è stato possibile stabilizzarle completamente con la conseguenza che restano sempre un po' "molli".

Quanto alle tapparelle sono state sostituite le cinghie usurate, sono stati messi i tappi/fermi mancanti al fine di evitare che si avvolgessero all'interno del muro se tirate su troppo, sono state controllate le tapparelle a manovella.

Sono stati avvitati anche i vari ganci appendiabiti.

*** **

Scuola Media Cesare Battisti

Gli interventi sono stati eseguiti nei giorni 3 e 4 gennaio 2019.

Abbiamo controllato le luci e sostituito 17 neon nelle aule e nei corridoi.

Il lavoro maggiore è stata fatto sulle tapparelle in quanto molte, soprattutto quelle vecchie di legno, presentavano problemi. Sono state sostituite le cinghie usurate, applicati i tappi/fermi, aggiustato un meccanismo di avvolgimento nell'aula informatica, sostituito un avvolgitore nell'aula 2C, sostituito un cavo di acciaio rotto e aggiustata la manovella di avvolgimento nell'aula di inglese del primo piano, sistemate le varie tapparelle incastrate nel muro.

Abbiamo avvitato le maniglie delle porte ma anche in questo caso vale l'osservazione fatta per le scuole Rosani e legata all'usura delle maniglie stesse.

Sono stati avvitati anche qui i ganci appendiabiti.

*** **

Scuola dell'infanzia Arcobaleno

Gli interventi sono stati eseguiti il 26 gennaio 2019.

Si è provveduto a sistemare le mensole porta libri della biblioteca e delle sezioni fissandole meglio, sostituire l'armadietto porta stivaletti posto all'uscita verso il giardino interno, installare due nuove mensole nei bagni, sostituire un piolo rotto della scaletta del gioco-castello in giardino, sistemare i fissaggi dei proteggi-termosifoni.

Non si è fatto nulla in relazione ai gancetti porta asciugamani nei bagni posto che non abbiamo avuto risposta dal Comune circa la richiesta di precisazione da me inviata con mail del 23 gennaio 2019.

L'intervento potrà eventualmente essere eseguito, una volta chiariti i termini, in occasione dei lavori di pittura che faremo a fine anno scolastico.

*** **

Il prossimo intervento riguarderà la verniciatura della cancellata esterna delle Rosani e le tinteggiature alle Battisti e all'Arcobaleno. A tale proposito chiedo già di sapere se ci sono specifiche indicazioni da parte del competente ufficio sul colore o vernice prima di provvedere agli acquisti.

*** **

Si allega materiale fotografico relativo agli interventi eseguiti.

SEGNALAZIONE IMPORTANTE

La scrivente ha segnalato con mail del 06.01.2019 alla Dirigente la necessità di richiedere l'intervento del Comune per alcune situazione che non possono essere risolte dal Comitato in quanto richiedono interventi più approfonditi.

Nella **classe 5B (aula n. 53) delle Rosani** il telaio di una finestra è rotto, la finestra non è stabile e un colpo di vento potrebbe farla cadere. L'abbiamo messa in sicurezza fissandone una parte al muro ma è necessario segnalare al comune il pericolo.

Nella **classe 3C (aula n. 59) delle Rosani** la tapparella ha le stecche rotte sul lato sinistro e sarebbe da sostituire integralmente. Noi l'abbiamo sistemata al meglio per poterla utilizzare ma sarebbe opportuno chiedere al Comune la sostituzione con una tapparella nuova (ho allegato alla scuola foto e video, se necessario sono a disposizione).

Nella **classe 2E (aula n. 15) delle Battisti** la tapparella, che risultava incastrata nel muro, è stata srotolata e abbassata tuttavia è totalmente usurata tanto che è stato necessario ripararla applicando due strisce di corda in verticale per tenere uniti i listelli che si staccano continuamente. E' assolutamente opportuno la sostituzione perché la riparazione non è sufficiente. Abbiamo messo un avviso sulla finestra della classe "di alzare e abbassare con cautela".

Alle **Rosani** abbiamo verificato che le **luci di emergenza** (che si attivano quando necessario) presentano dei malfunzionamenti sia in mensa sia in aula magna (in mensa c'è un punto luce emergenza nel corridoio centrale totalmente mancante). Posto che il problema rientra nell'aspetto della sicurezza ho segnalato la cosa alla scuola al fine di allertare chi di competenza circa la necessità di fare un controllo sulle luci di emergenza.

A disposizione per ogni chiarimento porgo distinti saluti.

Michaela Marani

Presidente Comitato Genitori ICVR04