



Comune  
di Verona

Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva (D.C.C. n. 10 del 2 marzo 2017)

COLLABORAZIONE IN SUSSIDIARIETA' TRA IL COMUNE DI VERONA E IL COMITATO GENITORI ICVr04 PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE SCUOLE: SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. BATTISTI", PRIMARIA "R. ROSANI", DELL'INFANZIA "ARCOBALENO", Istituto Comprensivo Ponte Crencano-Quinzano-Avesa  
DURATA DELLA COLLABORAZIONE: \_\_\_\_\_

Scheda di rendicontazione

Ambito di intervento	Opere di manutenzione del patrimonio pubblico comunale (edifici scolastici)
Descrizione dell'intervento	Interventi di piccola manutenzione ordinaria

Risultati raggiunti:

L'INTERVENTO EFFETTUATO HA CONSENTITO DI RIMETTERE IN FUNZIONE UN'AULA NON PIU' UTILIZZATA DA MOLTI ANNI DANDO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA BATTISTI UNO SPAZIO DEDICATO ALLE ORE DI ARTE -

Risorse economiche/personali/strumentali impiegate:

I LAVORI SONO STATI ESEGUITI CON ATTREZZATURE PROPRIE DEI GENITORI VOLONTARI INTERVENUTI (SCALE, SPATOLE, RULLI, PENNELLI, Teli di COPERTURA ECC...) <sup>SONO</sup> STATI ACQUISTATI IL COLORE BIANCO, LO STACCO GIALLO, LE BASI ANTITUFFA X UN IMPORTO TOTALE DI € 336,00 -

Altri soggetti coinvolti:

\_\_\_\_\_

N° giorni/mesi occupati dall'attività: 3 SABATI

**Eventuale documentazione fotografica e/o multimediale allegata:**

1. FOTOGRAFIE AULA ARTE NELLE VARIE FASI DI LAVORAZIONE
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

La sottoscritta Michaela Marani, in qualità di referente, ai sensi dell'art. 14, Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva, del Patto in oggetto, dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76, D.P.R. n. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni risultanti non veritiere, a seguito di controllo, effettuato anche a campione, ai sensi dell'art. 75, D.P.R. n. 445/2000.

Per il Comitato Genitori ICVr04  
Michaela Marani

Data

8 APRILE 2019

**RELAZIONE DEGLI INTERVENTI ESEGUITI NEI GIORNI 23 – 30 marzo e 6 aprile 2019**  
**PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CESARE BATTISTI**

**“AULA di ARTE”**

La sottoscritta Michaela Marani presidente del Comitato Genitori dell'IC04 riassume brevemente quanto posto in essere in ottemperanza al patto di sussidiarietà sottoscritto con il Comune di Verona.

Nei giorni di sabato 23 e 30 marzo e sabato 6 aprile 2019 sono stati eseguiti i lavori di sistemazione dell'aula di arte sita nel piano seminterrato della scuola media Cesare Battisti.

L'aula risultava inutilizzata da parecchi anni a causa del grave danno subito nella parte bassa (parte gialla) dai muri situati sul confine con l'area cementata all'esterno, danno dovuto a infiltrazioni di acqua che ristagna tra la parete interna e la parte esterna rovinando totalmente l'intonaco.

Nella giornata di sabato 23 marzo, dopo aver spostato e coperto i mobili e i tavoli, sono stati grattati tutti i muri per eliminare la pittura e lo smalto crepati e rovinati. Sono stati puliti i muri dalle ragnatele e smontate le finestre per pulire con l'aspiratore lo sporco accumulato. I punti maggiormente rovinati, tra le due nicchie, sono stati ripristinati con la malta, i buchi piccoli stuccati e, nei punti asciutti, sono stati applicati i prodotti specifici: impregnante isolante ardfix e primer G.

Nella successiva giornata di sabato 30 marzo sono stati portati avanti i lavori di applicazione dei prodotti isolanti nei punti più critici che hanno avuto bisogno di più tempo per asciugarsi e, nel frattempo, si è iniziato a pitturare di bianco la parte superiore dei muri con rulli e pennelli (idropittura ard paint traspirante).

Sabato 6 aprile sono state verniciate le finestre con smalto bianco e si è proceduto a pitturare la parte inferiore dei muri con smalto di colore giallo/arancione (medesimo colore precedentemente esistente).

**Si allega materiale fotografico relativo agli interventi eseguiti.**

\*\*\* \*\*

**SEGNALAZIONE IMPORTANTE**

Segnalo che, secondo il parere dei muratori/pittori intervenuti, il problema del muro perimetrale nelle due nicchie di cui alle fotografie potrebbe non essere ancora risolto in quanto il muro stesso ha fatto molta fatica ad asciugarsi (a differenza degli altri muri della classe) e, a seguito delle piogge di giovedì 4 aprile, risultava ristagnare dell'acqua sul cemento esterno in corrispondenza del pluviale (si allegano le foto). Auspico che venga approfondita la problematica da parte degli uffici di competenza

per evitare nuovi danni all'aula e non rendere vano lo sforzo economico e di tempo sostenuto dal Comitato e dai volontari intervenuti.

A disposizione per ogni chiarimento porgo distinti saluti.

Michaëla Mariani

Presidente Comitato Genitori ICVR04