



Verona, 15 settembre 2026

Trasmissione via Pec

Spett.le

Segreteria del Sindaco Comune di Verona

Piazza Bra, 1

37121 Verona

PEC:

protocollo.informatico@pec.comune.verona.it

Oggetto: Richiesta di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Verona – Avviso alla cittadinanza per messa sotto tensione degli impianti elettrici aerei della Filovia di Verona (Rif. D. Lgs. 81/08 e Norma CEI 11-27).

Premesso che:

- nell'ambito dei lavori di realizzazione e adeguamento del sistema di trasporto filoviario della Città di Verona, si è giunti alla fase di completamento e collaudo delle infrastrutture elettriche di trazione;
- si rende necessario procedere con la messa sotto tensione permanente della Rete Aerea di Contatto e dei relativi impianti di alimentazione lungo le tratte filoviarie cittadine;
- ai sensi del **D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)**, in particolare dell'Art. 80 (Valutazione dei rischi di natura elettrica) e dell'Art. 82 (Lavori in prossimità di parti attive), nonché della **Norma CEI 11-27 ("Lavori su impianti elettrici - Esercizio degli impianti elettrici")**, sussiste l'obbligo di prevenire ogni rischio di folgorazione e di garantire la pubblica incolumità informando tempestivamente la popolazione e le maestranze operative sul territorio.

CHIEDE

Alla Spettabile Segreteria del Sindaco, di voler disporre la **pubblicazione immediata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Verona** dell'unito "**AVVISO ALLA CITTADINANZA**", affinché ne sia data la massima diffusione per un periodo non inferiore a **quindici** giorni consecutivi.

Si fa presente che a far data dal giorno **5 ottobre 2026** alle ore **8.00** le linee elettriche aeree della Filovia di Verona devono considerarsi **permanentemente in tensione a 750 V c.c.** e pertanto potenzialmente letali in caso di avvicinamento o contatto improprio.

Si allega alla presente il testo dell'Avviso destinato alla pubblicazione.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento di natura tecnica o amministrativa, si porgono distinti saluti.

Il Presidente
Ing. Giuseppe Mazza

Allegato : Avviso al Pubblico



AVVISO AL PUBBLICO

MESSA IN TENSIONE DELLE LINEE AEREE DI CONTATTO E DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA A TENSIONE NOMINALE 750 Vcc DELLA FILOVIA DI VERONA

Si porta a conoscenza di tutta la Cittadinanza che, a partire dalle ore **8.00** del giorno **5 ottobre 2026**, le linee aeree di contatto e di alimentazione a 750 Vcc nominali della Filovia di Verona saranno da considerarsi poste permanentemente sotto tensione elettrica ad alto potenziale. In particolare, saranno da considerarsi permanentemente sotto tensione gli impianti elettrici costituiti dal bifilare filoviario realizzato tra i capolinea dello Stadio Bentegodi e del Deposito della Genovesa e tra quelli dell'Ospedale di Borgo Roma e della Piazza XXV Aprile. Sarà da considerarsi permanentemente sotto tensione la linea aerea di contatto e di alimentazione a 750 Vcc nominali compresa tra i terminali dello Stadio Bentegodi e del Deposito della Genovesa e tra quelli dell'Ospedale di Borgo Roma e della Piazza XXV Aprile. Dalla suddetta data, quindi, si deve evitare in modo assoluto qualsiasi contatto, anche indiretto e l'avvicinamento a distanza minore di 3 metri dalla linea aerea della Filovia, così come da artt. 82, 83, 117 e Allegato IX - Tabella 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il contatto diretto od indiretto (anche a mezzo di bastoni, corde o simili) con i conduttori e gli isolatori delle linee aeree della Filovia a 750 Vcc nominali è pericolosissimo e può causare la morte.

TALI CONTATTI POSSONO PROVOCARE MORTE O LESIONI GRAVISSIME



L'altezza dei carichi dei veicoli in transito non deve superare quanto previsto dal vigente codice della strada, per evitare il pericolo di contatto con la suddetta linea aerea. Particolare attenzione si raccomanda a chi passa sotto le linee aeree con carri o attrezzi quali scale, pertiche e simili che dovranno essere trasportati in posizione orizzontale. Si dovrà evitare di toccare animali, vegetazione e oggetti che si trovino in contatto occasionale, anche se imperfetto e discontinuo, con le linee aeree; si raccomanda pure di astenersi dal toccare qualunque altro filo o cavo, anche telegrafico o telefonico, che per allungamento anormale o per rottura, potrebbe essere accidentalmente in contatto con le linee aeree della filovia. In caso di infortunio a persona colpita da folgorazione, non dovrà essere toccata, nemmeno in modo indiretto, la persona che fosse ancora in contatto con la linea aerea. In tali circostanze, il provvedimento efficace da prendere è quello di dare immediato avviso dell'infortunio avvenuto telefonando al numero di emergenza **118** ed al centro operativo della **ATV S.p.A.**, al telefono 045 8057811 e mail: atv@atv.verona.it.

Dare avviso al centro operativo ATV S.p.A., delle anomalie rilevate lungo le linee aeree della filovia può evitare gravi danni alle persone e quindi chiunque, spontaneamente, si interessi al riguardo compie opera civile.

Verona, 15 settembre 2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Domenico Menna

**POSTA CERTIFICATA: AMT3 SpA - Filovia di Verona: Richiesta
pubblicazione su Albo Pretorio**

Mittente: "AMTSPA@CGN.LEGALMAIL.IT" <amtspa@cn.legalmail.it>
Destinatari: protocollo.informatico@pec.comune.verona.it
Inviato il: 16/09/2026 12.34.25
Posizione: protocollo.informatico@pec.comune.verona.it/Posta in ingresso

Si prega di prendere visione del documento in allegato.

Distinti saluti

Ufficio Protocollo

AMT3 SpA

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===
OUT_2026000211.pdf ()